


# Batterieprüfung



Prüfdatum	13.06.2018
Batterienummer	865455
Batteriehersteller	EXIDE
Batterietyp	3 EPZS 465
Volt	48
Ah	465
Prüfzeit	<b>3h 41min</b>
Prüfbelastung	<b>93A</b>
Abschaltspannung	<b>40,9 Volt</b>
Nutzwert	<b>344Ah</b>
Leistung in %	73,00%